



VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Obec Svodín, ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súlade s ust. § 66 stavebného zákona, v súlade § 26 ods. 1 a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") **vydáva**

stavebné povolenie

na stavbu:

Názov stavby: **NZ_Svodín - VNK, TS, NNK**

Členenie stavby: SO 01 - Kiosková TS (0051-002)
SO 02 - Nový 22 kV kábel
SO 03 - Nový 1 kV kábel
PS 01 - Kiosková TS - Technológia TS
Súčasťou stavby je aj stavba "Zrušenie vodovodu DN50 a napojenie existujúcich prípojok na vodovod DN100" na parc. č. 849.

Druh stavby: energetická stavba, novostavba

Účel stavby: vybudovanie nových elektrických rozvodov

Miesto stavby: obec Svodín, kat. úz. Maďarský Svodín, líniová stavba, na parc. č.:
reg. "E": 1184, 1119, 1120, 1124, 1125, 1128, 1129, 1130/1, 1130/2, 1130/3, 1132, 1134, 1135, 1137, 1138, 1139, 1141/1, 1142, 1144, 1145, 1183, 1163/2, 1164/1, 1164/2, 1168, 1170, 1171, 1174, 1175, 1177/1, 1177/2, 1177/3, 216;
reg. "C": 1183, 850, 849, 668/15, 244, 229/1, 224/1, 220/1, 214/1, 214/3;
vedených na listoch vlastníctva č. 1, 3526, 3594, 3595, 3754, 549, 2798, 2650, 86, 1926, 2550, 2265, 3032, 2531, 3004, 2820, 2845, 3598, 3526, 3248, 3605, 3606, 2285, 486, 2590, 3607
a
SO 01 - Transformačná stanica - **parc. č. 849 reg. "C"**, vedená na LV č. 1 vo vlastníctve Obec Svodín v podiele 1/1 k celku.

Stavebník: **Západoslovenská distribučná, a.s.,**
so sídlom: Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518

Spracovateľ projektovej dokumentácie stavby: Ing. Ivan Kurka, zodpov. projektant: Ing. Jozef Frólo, Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava; dátum vypracovania: 09/2020.

Spracovateľ projektovej dokumentácie časti stavby "Zrušenie vodovodu DN50 a napojenie existujúcich prípojok na vodovod DN100" je aut. inžinier Ing. Monika Kronauerová; Banské projekty, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava; dátum vypracovania: 10/2020.

Účastníci konania: Ing. Eva Zlatošová, Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (splnomocnenec stavebníka)
Obec Svodín, Hlavná 1, 943 54 Svodín (vlastník pozemkov)
Ing. Jozef Frólo, Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava (projektant)
Ing. Monika Kronauerová; Banské projekty, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava (projektant)

Ostatným účastníkom konania toto rozhodnutie sa oznámi verejnou vyhláškou podľa ust. § 26 ods. 1 správneho poriadku.

A - Podmienky uskutočnenia stavby a jej užívania v zmysle § 66 ods. 1 stavebného zákona:

1. Stavba bude uskutočnená v súlade s overenou dokumentáciou stavby, ktorú vypracoval projektant stavby Ing. Ivan Kurka, zodpovedný projektant: Ing. Jozef Frólo; dátum vypracovania: 09/2020 a podľa projektovej dokumentácie časti stavby "Zrušenie vodovodu DN50 a napojenie existujúcich prípojok na vodovod DN100", ktorú vypracoval aut. inžinier Ing. Monika Kronauerová; dátum vypracovania: 10/2020. Súčasťou povolenia je aj štítok, ktorý stavebník umiestni počas realizácie stavby na viditeľnom mieste na stavenisku.
2. Overenú dokumentáciu so stavebným povolením musí archivovať stavebník (aj právny nástupca - ďalej len "stavebník") počas existencie stavby.
3. Prípadné zmeny stavby, ktoré podliehajú povoleniu, nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
5. Stavenisko musí byť zabezpečené proti vniknutiu nepovolaných osôb a nesmie nadmerne obmedzovať užívanie okolitých pozemkov ani premávku na verejných komunikáciách.
6. Pri styku s podzemnými i nadzemnými vedeniami (aj pri ochr. pásmach) treba ich polohu objasniť a podmienky ich ochrany zabezpečiť prostredníctvom správcov týchto zariadení.
7. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržanie ochrany životného prostredia tým, že stavebník nesmie negatívnymi vplyvmi obťažovať okolie, stavebná činnosť a prevádzka nesmie ohrozovať kvalitu životného prostredia.
8. Stavbou nesmú byť spôsobené škody tretím osobám, ktoré majú práva a právom chránené záujmy vo väzbe s pozemkom a stavbou. Prípadné škody vzniknuté výstavbou musí nahradiť stavebník oprávneným.
9. Stavebník oznámi stavebnému úradu termín začatia stavby. O priebehu stavby treba viesť stavebný denník.
10. **Stavbu možno užívať iba na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.**
11. Za technické riešenie stavby je zodpovedný projektant stavby Ing. Jozef Frólo. Za technické riešenie časti stavby "Zrušenie vodovodu DN50 a napojenie existujúcich prípojok na vodovod DN100" je zodpovedný projektant stavby Ing. Monika Kronauerová.
12. Stavba sa uskutoční dodávateľsky.

13. Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie.

14. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak **do dvoch rokov** odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. Lehota na ukončenie stavby sa určuje do: **12/2023**.

C - Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

15. Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie:

- z hľadiska zákona o odpadoch:

Ku kolaudačnému konaniu je potrebné predložiť doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby.

Uvedené doklady musia byť od subjektu oprávneného na nakladanie s predmetnými druhmi odpadov, resp. musia preukázať také naloženie s odpadmi, ktoré nie je v rozpore so zákonom o odpadoch.

Pôvodcom odpadov pri stavebných prácach je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Pri vykonávaní stavebných prác pre fyzické osoby (nepodnikateľa) je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva (dodávateľ stavby). Pôvodca odpadov je povinný v súlade so zákonom o odpadoch prednostne zabezpečiť recykláciu odpadov pred ich skládkovaním.

- z hľadiska zákona o vodách:

1. Stavba bude realizovaná v súlade s platnými technickými predpismi a zabezpečená tak, aby počas prevádzkovania nemohlo dôjsť k úniku ropných látok do povrchových alebo podzemných vôd alebo k znečisteniu terénu a aby ropné látky neohrozili akosť alebo zdravotnú nezávadnosť povrchových a podzemných vôd.

2. Stavba bude realizovaná s predloženou projektovou dokumentáciou, atesty o vhodnosti použitých materiálov a izolácií voči pôsobeniu nebezpečných látok, atesty o nepriepustnosti nádrží, preukáže stavebník pri kolaudácii stavby stavebnému úradu.

3. Transformátor musí byť zabezpečený proti zásahu nepovolenej osoby.

4. Počas realizácie a užívania stavby budú dodržané príslušné ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich právnych predpisov.

5. Všetky zmeny projektu stavby predložiť orgánu štátnej vodnej správy na odsúhlasenie.

16. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra:

1. Vzhľadom na to, že sa v záujmovej lokalite nachádza diaľkové vodovodné potrubie DN500 (oceľ) a zakres o priebehu IS v predloženej situácii je len informatívny, je potrebné pred zahájením stavebných prác potrubie vytýčiť. Vytýčenie Vám zabezpečia pracovníci útvaru prevádzky diaľkových vodovodov v Nitre (technický pracovník Bánociová, kontakt 0911 044 573).

2. Nakoľko sa jedná o potrubie nadregionálneho významu, žiadame Vás ponechať voľné ochranné pásmo minimálne 7 m na obe strany od okraja potrubia.

V zmysle ust. § 19 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z.z. v pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, ktoré obmedzujú prístup k vodovodu, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy. Uvedené ochranné pásmo musí byť kedykoľvek prístupné bez oplotenia kvôli údržbe a možným prácam na našom potrubí a na ochranu Vášho majetku pred poškodením.

17. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra, Odštepňý závod Nové Zámky:
- k stavebným objektom SO 01, SO 02, SO 03, SO 04 a PS 01:

1. V lokalite pokládky vn káblov je vybudovaný verejný vodovod a prípojky k nehnuteľnostiam, ktoré budú pri realizácii križované.
2. Transformátorovú stanicu žiadame osadiť tak, aby všetky prvky objektu boli osadené mimo ochranného pásma verejného vodovodu, vodovodných prípojok DN 50, ktoré je v zmysle § 19 ods. 2 písm. a) zákona č. 442/2002 Z.z. 1,5 m od okraja potrubia na obe strany. Podľa § 19 ods. 5 citovaného zákona v pásme ochrany je zakázané - písm. a) vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.
3. Pred začatím výkopových zemných prác pre vodovodnú prípojku žiadame prizvať zodpovedného pracovníka, vedúci VPS Štúrovo, vedúci pán Hafner, tel.č. 036/777 1700, majster pán Tóth tel.č. 0902 957 923, ktorý Vám naše podzemné inžinierske siete vytýči a určí podmienky práce v ochrannom pásme vodovodu.
4. Pri realizácii stavby žiadame dodržať súvisiace STN a zákon č. 442/2002 Z.z., najmä súbeh a križovanie našich podzemných vedení v zmysle STN 73 6002.
5. V mieste križovania žiadame káble viesť kolmo na naše inžinierske siete, požadujeme vykonávať ručné výkopy, dodržať pôvodné krytie predmetného vodovodu v celej dĺžke ochranného pásma našich inžinierskych sietí.
6. Počas trvania stavebných prác žiadame obmedziť pohyb ťažkých stavebných mechanizmov nad našimi inžinierskymi sieťami. V prípade nutnosti manipulačných prác v našom ochrannom pásme je potrebné navrhnúť ochranu verejného vodovodu pred poškodením.

- k časti stavby "Zrušenie vodovodu DN50 a napojenie existujúcich prípojok na vodovod DN100":

1. Pri realizácii stavby žiadame dodržať STN 25 7801, 73 6005, 75 5401, 75 5402 a zákon č. 442/2002 Z.z.
2. Pred začatím zemných výkopových zemných prác žiadame prizvať zodpovedného pracovníka VPS Štúrovo, vedúci pán Hafner, tel.č. 036/777 1700, majster pán Tóth tel.č. 0902 957 923, ktorý Vám inžinierske siete vytýči a určí miesto a podmienky napojenia.

18. Slovak Telekom, a.s.:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Mikuláš Prágay, mikulas.pragay@telekom.sk, +421 903559280.
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok

materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

19. SPP Distribúcia, a.s., Bratislava

Všeobecné podmienky:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).

- V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m bezplatne.

- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovacích prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €.

- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.

- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakového (ďalej ako "NTL") plynovodu a stredotlakového (ďalej ako "STL") plynovodu až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to **výhradne ručne**, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy víťacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať i stanovenie podmienok na vykonávania takýchto prác.
- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ivan Hýbela, email: ivan.hybela@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z, Trestný zákona.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise v vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 700 02.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

- V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

Osobitné podmienky:

- Stavebník je povinný dodržať pri umiestnení navrhovanej trafostanice vzdialenosť min. 2 m od trasy STL plynovodu.

D - Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V konaní neboli uplatnené námietky účastníkov konania, preto nie je treba o nich rozhodovať.

E - Územné rozhodnutie:

Rozhodnutie o umiestnení stavby na predmetnú stavbu bolo vydané pod č. 2260/2019 dňa 20.08.2019 Obcou Svodín, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.10.2019. Ostatné podmienky územného rozhodnutia zostávajú v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník Západoslovenská distribučná, Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 v zastúpení Ing. Eva Zlatošová, podal dňa 28.12.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu "NZ_Svodín - VNK, TS, NNK", líniová stavba v kat. úz. Maďarský Svodín. Dňom podania tohto návrhu bolo konanie začaté. Návrh je podaný podľa § 8 a § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy svojim oznámením - verejnou vyhláškou - č. 121/2021 zo dňa 18.01.2021 v súlade s ust. § 61 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona.

V konaní neboli vznesené námietky a pripomienky zo strany účastníkov konania. Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v ust. § 62 a § 63 stavebného zákona v rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinnosti účastníkov konania, ako aj záujmov chránených dotknutými orgánmi štátnej správy a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Obec Svodín po posúdení vyššie uvedených skutočností rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok vo výške 400,- EUR bol určený v zmysle Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, podľa položky 60 písm. g) a bol zaplatený v pokladni obce.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov do 15 dní od jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Obec Svodín, Hlavná 1, 943 54 Svodín.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Mgr. Szabolcs Méri
starosta obce

Doručuje sa: Ing. Eva Zlatošová, Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (splnomocnenec navrhovateľa)
Ing. Jozef Világi, Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (projektant)
Ing. Monika Kronauerová; Banské projekty, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava (projektant)
Obec Svodín – verejná vyhláška

Na vedomie: Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava (elektronicky)
(po právoplatnosti) Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (elektronicky)
Okresný úrad Nové Zámky – odbor starostlivosti o živ. prostredie (elektronicky)
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Odštepny závod Nové Zámky (elektronicky)
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nitra (elektronicky)
SPP Distribúcia a.s. (elektronicky)
Slovak Telekom a.s. (elektronicky)
Do spisu (2x)

Príloha: overená projektová dokumentácia, štítok - pre stavebníka

Potvrdenie o dobe vyvesenia:

Táto vyhláška bola vyvesená na Obecnom úrade vo Svodíne

odo dňa: do dňa:
.....
podpis oprávnenej osoby
a pečiatka obecného úradu